

Številka: 6 – 20/2021

Datum: 4. 2. 2021

Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o. na podlagi 8. člena Odloka o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja Javno komunalno podjetje Grosuplje, d.o.o. (Ur. l. RS, št. 85/13), 11. in 12. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Ur. l. RS, št. 32/93, 30/98, 127/06, 38/10, 57/11) ter na podlagi vloge skladno s 30. in 31. členom Gradbenega zakona (Ur. l. RS, št. 61/17) izdaja

### MNENJE

1. Investitorki, **OBČINI GROSUPLJE, Taborska cesta 2, Grosuplje**, se izdaja **pozitivno mnenje** v postopku načrtovanja »**Kotlovnice Sončni dvori Grosuplje - postavitve kogeneracijske SPTE naprave**« na zemljišču parc. št. 888/17 k.o. 1784 - Stranska vas.
2. Na podlagi pregleda načrta s področja elektrotehnike št. 02/20/03, september 2020, ki jo je izdelal Pro-speed Andrej Habjan s.p., Cesta Dolenjskega odreda 2, Višnja Gora ugotavljamo, da je načrtovani poseg sprejemljiv.
3. Posebni stroški postopka niso nastali.

### Obrazložitev

Investitorka, Občina Grosuplje, Taborska cesta 2, Grosuplje je 13. 1. 2021 preko pooblaščenca Pro-speed Andreja Habjana s.p., Cesta dolenjskega odreda 2, Višnja Gora podala zahtevo za izdajo mnenja v zadevi »**Kotlovnice Sončni dvori Grosuplje - postavitve kogeneracijske SPTE naprave**« na zemljišču parc. št. 888/17 k.o. 1784 – Stranska vas.

K zahtevi je stranka priložila načrt s področja elektrotehnike št. 02/20/03, september 2020, ki jo je izdelal Pro-speed Andrej Habjan s.p., Cesta Dolenjskega odreda 2, Višnja Gora.

V postopku izdelave PZI dokumentacije je potrebno podati tehnične rešitve priključitve na obstoječi del kotlovnice (glavne toplotne postaje) v primeru izmenjave toplote z upoštevanjem obstoječih dimenzij cevovodov in naprav ter njihove strojne prilagoditve / predelave. Opredeliti je potrebno način preklopa in delovanja ob izpadu naprave, na rezervno delovanje na obstoječi sistem ZP/UNP ali morebitni kombiniran sistem. V primeru izgradnje NN kablovoda je potrebno upoštevati predpisane odmike komunalnih vodov, skladno s tehničnimi pravilniki.

Glede na poznavanje razmer na obravnavanem zemljišču, ob upoštevanju posledic, ki nastanejo ob izvajanju del, je odločeno tako, kot je razvidno v izreku.

#### POUK O PRAVNEM SREDSTVU:

Zoper izdano mnenje ima stranka pravico do pritožbe pri županu Občine Grosuplje, Taborska cesta 2, Grosuplje, v roku 15 dni od dneva vročitve tega mnenja. Pritožba se vloži ustno na zapisnik pri organu oz. se vloži neposredno ali pošlje po pošti. Zanj je potrebno plačati 18,10 EUR upravne takse po tarifni številki 2, Zakona o upravnih taksah uradno prečiščeno besedilo ZUT-UPB5 (Ur. l. RS, št. 106/2010 in 33/16) na trr občine.

Postopek vodila:  
Petra Perko, univ. dipl. inž. geod.

Vročiti:

1. Pro-speed Andrej Habjan s.p., Cesta dolenjskega odreda 2, Višnja Gora

Vložiti:

2. JKP Grosuplje d.o.o. (arhiv)

