

Številka: JKPG-VO-UC-16-8

## TRDOTA VODE PO VODOVODNIH SISTEMIH

VODOVODNI SISTEMI v občini Grosuplje	TRDOTA VODE* [°dH]
<b>GROSUPLJE</b>	<b>18,1</b>
<b>PODTABOR</b>	<b>16,6</b>
<b>ŠMARJE SAP</b>	<b>18,2</b>
<b>ŽALNA</b>	<b>17,1</b>
<b>VELIKE LIPLJENE = ŽELEZNICA</b>	<b>18,5</b>
<b>SEVNIK</b>	<b>16,4</b>

VODOVODNI SISTEMI v občini Ivančna Gorica	TRDOTA VODE* [°dH]
<b>STIČNA</b>	<b>17,7</b>
<b>GLOBOČEC</b>	<b>14,0</b>
<b>METNAJ</b>	<b>17,4</b>
<b>DEBELI HRIB= RADANJA VAS</b>	<b>21,9</b>

VODOVODNI SISTEMI v občini Dobropolje	TRDOTA VODE* [°dH]
<b>PODTABOR</b>	<b>16,4</b>
<b>ROB</b>	<b>15,5</b>

**\*Prikazane so največje izmerjene vrednosti na vodovodnem sistemu**

### LESTVICA TRDOTE VODE:

**0 – 4 °dH zelo mehka (destilirana voda)**

**4 – 8 °dH mehka voda (deževnica)**

**8 – 18 °dH srednje trda voda (večina vodovodnih vod)**

**18 – 30 °dH trda voda**

**nad 30 °dH zelo trda voda**

**Nemške stopinje (°dH) – 1 °dH ustreza 1 mg CaO v 100 mL vode**

Grosuplje, april 2016