



KRIŽANJE CEVOVODA Z ELEKTRO KABLOVODOM

HORIZONTALNI ODMIK TLAČNEGA VODA Z ELEKTRO KABLOM ZNAŠA MINIMALNO 1,0m.
VERTIKALNI ODMIK TLAČNEGA VODA Z ELEKTRO KABLOM ZNAŠA MINIMALNO 0,3m.



Detajl prečkanja elektro vodov