

[illegible]



- Glavni Električni razdelilnik:
- oznaka: +R_GL_C
 - sistem zaščite: TN-C-S
 - dimenzij: 500x600x250mm
 - material: INOX 304, IP 54
 - dovod in odvodi spodaj
 - na vratih omare 2x 5p vtič 16A
 - na vratih omare 2x 1p vtič 16A
 - na vratih omare 2x stikalo za vklop tokokrogov razsvetljave


-pod razdelilnikom glavna ozemljitvena zbiralnica GIP



lampa tip 1.1:
Siteco Compact Monsun LED,
IP 65, 1x 62W, 4000K,
artiki: 2LS71272V94D

VARIANTIRANJE SPREMEMB			
DATUM	OPIS	POTRDIL	PODPIS
<div><div> hidroinženiring, d.o.o.</div><div>Projekiranje in inženiring hidrotehničnih objektov, čistilnih naprav in drugih nizkih gradenj Slovenčeva 95, 1000 Ljubljana, Slovenija</div></div>			
		ID. ŠT.	DATUM PODPISA
ODG. VODJA PROJEKTA:	Igor Kodre, univ.dipl.inž.grad.	G-2567	PODPIS
ODG. PROJEKTANT:	IVAN RAMUTA, dipl.inž.el.	E-1885	
IZDELAL:	IVAN RAMUTA, dipl.inž.el.		
INVESTITOR:	Občina Grosuplje Taborska cesta 2 1290 Grosuplje	Občina Ivančna Gorica Sokolska ulica 8 1295 Ivančna Gorica	Občina Dobrepolje Videm 35 1312 Videm Dobrepolje
NAZIV OBJEKTA:	Nadstrešnici »C« in »D« za začasno skladiščenje ločenih frakcij v CERO Špaja dolina		
VRSTA NAČRTA:	4/2. Načrt električnih inštalacij in električne opreme -Načrt električnih inštalacij		
VSEBINA RISBE:	Tloris in prerez objekta "C" – električne inštalacije in trase		
VRSTA PROJEKTA:	projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja - PGD		MERILO: 1:50
DATUM:	november 2017		
ŠT. PROJEKTA:	50-1989-00-2017	ŠT. NAČRTA: 50-1989-00-2017	
			ŠT.RISBE: 4/1.5.2

Tloris strehe




- Glavni Električni razdelilnik:
- oznaka: +R_GL_D
 - sistem zaščite: TN-C-S
 - dimenzij: 500x600x250mm
 - material: INOX 304, IP 54
 - dovod in odvodi spodaj
 - na vratih omare 2x 5p vtič 16A
 - na vratih omare 2x 1p vtič 16A
 - na vratih omare 2x stikalo za vklop tokokrogov razsvetljave

- pod razdelilnikom glavna ozemljitvena zbiralnica GJP

inštalacijski napajalni vod NYY-4x
10 mm² uvlečen v zaščitno cev
Ø110


Prerez A-A



lampa tip 1.1:
Siteco Compact Monsun LED,
IP 65, 1x 62W, 4000K,
artikl: 2LS71272V94D










EVENTIRANJE SPREMEMB			
DATUM	OPIS	POTRDILO	PODPIS
<div><div>hidroinženiring, d.o.o.</div><div>Projektiranje in inženiring hidrotehničnih objektov, čistilnih naprav in drugih nizkih gradenj Slovenčeva 95, 1000 Ljubljana, Slovenija</div></div>			
ODG. VODJA PROJEKTA:	Igor Kodre, univ.dipl.inž.grad.	G-2567	ID. ŠT. DATUM PODPISA PODPIS
ODG. PROJEKTANT:	IVAN RAMUTA, dipl.inž.el.	E-1885	
IZDELAL:	IVAN RAMUTA, dipl.inž.el.		
INVESTITOR:	Občina Grosuplje Taborska cesta 2 1290 Grosuplje	Občina Ivančna Gorica Sokolska ulica 8 1295 Ivančna Gorica	Občina Dobropole Videm 35 1312 Videm Dobropole
NAZIV OBJEKTA:	Nadstrešniči »C« in »D« za začasno skladiščenje ločenih frakcij v CERO Špaja dolina		
VRSTA NAČRTA:	4/2. Načrt električnih inštalacij in električne opreme -Načrt električnih inštalacij		
VSEBINA RISBE:	Tloris in prerez objekta "D" – električne inštalacije in trase		
VRSTA PROJEKTA:	projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja - PGD	MERILO: 1:50	ŠT.RISBE: 4/1.5.3
DATUM:	november 2017		
ŠT. PROJEKTA:	50-1989-00-2017	ŠT. NAČRTA:	50-1989-00-2017

1x Ø 110 mm




DATUM	OPIS	POTRDIL	PODPIS

		ID. ŠT.	DATUM PODPISA	PODPIS
ODG. VODJA PROJEKTA:	Igor Kodre, univ.dipl.inž.grad.		G-2567	
ODG. PROJEKTANT:	IVAN RAMUTA, dipl.inž.el.		E-1885	
IZDELAL:	IVAN RAMUTA, dipl.inž.el.			
INVESTITOR:	Občina Grosuplje Taborska cesta 2 1290 Grosuplje	Občina Ivančna Gorica Sokolska ulica 8 1295 Ivančna Gorica	Občina Dobrepolje Videm 35 1312 Videm Dobrepolje	
NAZIV OBJEKTA:	Nadstrešnici »C« in »D« za začasno skladiščenje ločenih frakcij v CERO Špaja dolina			
VRSTA NAČRTA:	4/2. Načrt električnih inštalacij in električne opreme -Načrt električnih inštalacij			
VSEBINA RISBE:	KARAKTERISTIČNI PRESEK ROVA ZA POLAGANJE KABLOV			
VRSTA PROJEKTA:	projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja - PGD		MERILO: ni v merilu	ŠT.RISBE: 4/1.5.4
DATUM:	november 2017			
ŠT. PROJEKTA:	50-1989-00-2017	ŠT. NAČRTA: 50-1989-00-2017		



približevanje energetskih kablov



d > 7 cm za kable istega nap. nivoja
d > 15 cm za kable različnih nap. nivojev
d > 30 cm od temeljev ali zidov zgradb

hidroinženiring, d.o.o.

Projektiranje in inženiring hidrotehničnih objektov,
čistilnih naprav in drugih nizkih gradenj
Slovenčeva 95, 1000 Ljubljana, Slovenija

ID. ŠT. DATUM PODPISA PODPIS

ODG. VODJA PROJEKTA: Igor Kodre, univ.dipl.inž.grad. G-2567

ODG. PROJEKTANT: IVAN RAMUTA, dipl.inž.el. E-1885

IZDELAL: IVAN RAMUTA, dipl.inž.el.

INVESTITOR: Občina Grosuplje Taborska cesta 2 1290 Grosuplje Občina Ivančna Gorica Sokolska ulica 8 1295 Ivančna Gorica Občina Dobrepolje Videm 35 1312 Videm Dobrepolje

NAZIV OBJEKTA: Nadstrešnici »C« in »D« za začasno skladiščenje ločenih frakcij v CERO Špaja dolina

VRSTA NAČRTA: 4/2. Načrt električnih inštalacij in električne opreme -Načrt električnih inštalacij

VSEBINA RISBE: KRIŽANJE NN KABLOV Z OSTALIMI KOMUNALNIMI VODI

VRSTA PROJEKTA: projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja - PGD

DATUM: november 2017

ŠT. PROJEKTA: 50-1989-00-2017 ŠT. NAČRTA: 50-1989-00-2017

MERILO: ni v merilu

ŠT.RISBE: 4/1,5,5