

POROČILO O KAKOVOSTI PITNE VODE na območju občine Dobrepolje v leto 2015

Na območju občine Dobrepolje se uporabnike oskrbuje s treh vodovodnih sistemov v upravljanju Javnega komunalnega podjetja Grosuplje.

Letni notranji nadzor je bil izveden s strani pooblaščenega izvajalca Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano. Notranji nadzor se opravlja na podlagi Pravilnika o pitni vodi (Ur. l. RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15), interne HACCP dokumentacije in Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Dobrepolje (Ur. l. RS št. 22/14).

V preglednici je prikazano število vzorčenj na posameznem vodovodnem sistemu in obseg neustreznih vzorcev z ugotovljenimi povišanimi parametri.

Občina Dobrepolje		NOTRANJI NADZOR																							
		vzorci odvzeti na pipah uporabnikov								vzorci odvzeti iz vodnih virov															
Ime vodovodnega sistema	Dezinfekcijsko sredstvo	mikrobiološka preskušanja						kemijska preskušanja				mikrobiološka preskušanja				kemijska preskušanja									
		Število vzorcev		Št. neskladnih vzorcev		št. vzorcev Clostridium perfringens		Število vzorcev		Št. neskladnih vzorcev		Število vzorcev		Št. neskladnih vzorcev		Število vzorcev		Št. neskladnih vzorcev							
		redne	občasne	redne	preseženi parametri	občasne	preseženi parametri	redne	občasne	redne	preseženi parametri	občasne	preseženi parametri	redne	občasne	redne	preseženi parametri	občasne	preseženi parametri						
Grosuplje	plinski klor	35	3	2	KB	/	/	7	12	5	/	/	/	/	1	/	/	1	KB	/	/	/	/	/	/
Rob Dobrepolje	plinski klor	15	/	/	/	/	/	4	4	3	/	/	/	/	/	/	/	2	KB, EC, EN	/	/	/	/	/	/
Tisovec	plinski klor	3	1	/	/	/	/	1	2	3	/	/	/	/	1	/	/	1	KB, EC	/	/	/	/	/	/

Legenda:

EC - E. coli, CP - clostridium perfringens, KB - koliformne bakterije, SK22 - št. kolonij pri 22°C, SK37 - št. kolonij pri 37°C, EN - enterokoki, PA - Pseudomonas aeruginosa, NVO - nespr. vonj in okus

V splošnem lahko ugotovimo, da se je uporabnikom distribuirala ustrezna zdrava pitna voda. Neustreznost pri uporabnikih znotraj nadzora je bilo zaznana na vodovodnem sistemu Grosuplje, s ponovnim vzorčenjem je bil potrjen vzrok neustreznosti zaradi hišnega vodovodnega sistema, uporabniki so prejeli ustrezna navodila.

Kontrola se je izvedla tudi na posameznih vodovodnih zajetjih pred pripravo pitne vode (kloriranjem). Voda je praviloma na vodnih virih fekalno onesnažena in jo je pred distribucijo potrebno dezinficirati.

Celotno letno poročilo za leto 2015 pripravljeno s strani pooblaščenega izvajalca notranjega nadzora je objavljeno na spletni strani <http://www.jkpg.si/>, pod rubriko Kakovost pitne vode, kjer lahko najdete tudi podatke s katerega vodovodnega sistema v našem upravljanju se oskrbuje posamezno naselje in kakšna je trdota pitne vode.

Poleg tega so na tem spletnem mestu dosegljiva:

[Navodila o prekuhavanju vode,](#)

[Priporočila lastnikom objektov za vzdrževanje hišnega vodovodnega omrežja](#) in

[Navodila za dezinfekcijo vodovodnega omrežja.](#)



Vabimo vas, da se preko spletne strani <http://www.jkpg.si/> prijavite na **E-OBVESTILA** kjer boste v najkrajšem možnem času obveščeni o morebitnih motnjah pri izvajanju komunalnih storitev na vašem odjemnem mestu. Obveščeni boste preko elektronske pošte in/ali kratkega SMS sporočila. Storitve je v obeh primerih brezplačna.

Grosuplje, marec 2016

Javno komunalno podjetje Grosuplje