

TRDOTA VODE PO VODOVODNIH SISTEMIH

VODOVODNI SISTEM v občini Grosuplje	TRDOTA VODE [°dH]
GROSUPLJE	20,3
SEVNIK	17,9
ŠMARJE SAP	20,5
TROŠČINE	20,9
VELIKE LIPLJENE	19,5
ŽALNA	18,9
BLEČJI VRH	24,6
BLEČJI VRH-GRADEC	19,7

VODOVODNI SISTEM v občini IVANČNA GORICA	TRDOTA VODE [°dH]
DEBELI HRIB	25,2
FELIČ VRH	14
GLOBOČEC	14,6
METNAJ	19,7
STIČNA	17
VIŠNJA GORA	20,1

VODOVODNI SISTEM v občini DOBREPOLJE	TRDOTA VODE [°dH]
GROSUPLJE	20,3
ROB	16,0
TISOVEC	14,0

LESTVICA TRDOTE VODE:

0-4 °dH zelo mehka (destilirana voda)

4-8 °dH mehka voda (deževnica)

8-18 °dH srednja trda voda (večina vodovodnih vod)

18-30 °dH trda voda

Nad 30 zelo trda voda

Nemške stopinje (°dH) – 1°dH ustreza 1mg CaO v 100 mL vode

Grosuplje, 2025